

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-и, т. 54-06-28, mchs@ab.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району
ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-35, 46-63-39@mail.ru

Предписание № 51/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
центр развития ребенка - «Детский сад № 173»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 51 от «17» февраля 2020 г. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Демидова М.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 14 ч. 00 мин. «20» февраля 2020 г. по 17ч. 00 мин. «20» февраля 2020 г., с 08 ч. 00 мин. «21» февраля 2020 г. по 09 ч. 00 мин. «21» февраля 2020 г., проведена плановая/выездная проверка в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития детей - «Детский сад № 173», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): Алтайский край, г. Барнаул, ул. Георгиева, 11

проверку проводил(а):

Трубников Василий Викторович – старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР Главного управления МЧС России по Алтайскому краю

Радушинский Роман Анатольевич инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1 управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Алтайскому краю

совместно с: заведующий Амосова Светлана Александровна, заместитель директора по АХР
Дубко Галина Николаевна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В помещении пищеблока проемы в противопожарных преградах не оборудованы дверью с требуемым	ст. 59, 88, таблица 24 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-	01.08.2020	

	пределом огнестойкости	ности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49, 31.07.2008, «Российской газете», N 163, 01.08.2008 г., п.5.2.6 свод правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», утвержден и введен в действие приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) от 24 апреля 2013 г. N 288		
2	Пути эвакуации в здании детского сада отделаны горючими материалами (на линолеум не предоставлен сертификат)	ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49.	01.08.2020	
3	Пути эвакуации групп № 1,2,11 детского сада отделаны горючими материалами (на линолеум не предоставлен сертификат)	ст. 134, таблица 28 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» опубликованный в «Собрании законодательства РФ», 28.07.2008, N 30 (ч. 1), ст. 3579, «Парламентской газете», N 47-49.	01.08.2020	
4	На объекте с массовым пребыванием людей, а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек на всех этажах не обеспечено необходимое количество планов эвакуации людей при пожаре в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009, размеры планов эвакуации выбраны не в соответствии с назначением, площадью помещения, количества эвакуационных и аварий-	п. 6.2.4 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст), п. 7. Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, опубликованы в Собрании законодательства Российской Феде-	01.08.2020	

ных выходов	-	рации от 7 мая 2012 г. N 19 ст. 2415.		

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:


 (подпись)
 «21» февраля 2020 г.
 М.Л.П.З

Трубников В.В. – старший дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Подписи лиц проводивших проверку:


 (подпись)
 «21» февраля 2020 г.
 М.Л.П.*

Радушинский Р.А. – инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Предписание для исполнения получил:

заведующий Амосова Светлана Александровна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«21» февраля 2020 г.


 (подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Алтайскому краю (8(3852)658219)

Подписи лиц проводивших проверку: